



ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

СПЕТЕРБУРГГАЗ

Общество с ограниченной ответственностью

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8

Большой проспект В.О., дом 42
Санкт-Петербург, 199034
Тел. (812) 321-73-20, факс (812) 321-73-20

ЖКС 2 Петроградского района ООО

Адрес: 197101, Санкт-Петербург г, Монетная
Б. ул, дом № 11

Тел: +7 (812) 499-49-11

Факс: +7 (812) 499-50-21

18.12.2024 № 000045805



УВЕДОМЛЕНИЕ (2)

О проведении повторного технического обслуживания
по договору № 8.ВД.00209 от 01.01.2010

ООО «ПетербургГаз» (Исполнитель) настоящим сообщает, что в соответствии с графиком проведения планового (первичного) технического обслуживания внутридомового/внутриквартирного газового оборудования у собственника (пользователя) домовладения/помещения в многоквартирном доме (Далее- ТО ВДГО/ТО ВКГО), оказание услуг оказалось невыполнимо, в связи с отсутствием допуска в домовладение/помещение в многоквартирном доме, в котором расположено ВДГО/ВКГО.

В рамках договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового/внутриквартирного газового оборудования возможен повторный выход в соответствии со следующим графиком:

Адрес объекта , на котором будет производиться ТО ВДГО/ ТО ВКГО	Дата	и время проведения ТО ВДГО/ ТО ВКГО
197198, г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 7-9, литера А	17.02.2025	10:00-20:00
197198, г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 12, литера А	17.02.2025	10:00-20:00
г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 17а, литера А	17.02.2025	10:00-20:00
197198, г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 17б, литера А	17.02.2025	10:00-20:00
197198, г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 17а, литера В	17.02.2025	10:00-20:00
197198, г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 24, литера А	18.02.2025	10:00-20:00
197198, г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 32, литера А	18.02.2025	10:00-20:00
197198, г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 29, литера А	18.02.2025	10:00-20:00
197198, г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 20, литера А	18.02.2025	10:00-20:00
197198, г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 26, литера А	18.02.2025	10:00-20:00
197198, г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 24, литера Д	18.02.2025	10:00-20:00
197198, г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 34, литера А	19.02.2025	10:00-20:00
г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 34, литера Д	19.02.2025	10:00-20:00
197198, г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 32, литера В	19.02.2025	10:00-20:00

197198, г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 33, литера А	19.02.2025	10:00-20:00
197198, г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 38, литера А	20.02.2025	10:00-20:00
197198, г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 36, литера А	20.02.2025	10:00-20:00
197198, г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 42, литера А	20.02.2025	10:00-20:00
197198, г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 44, литера А	21.02.2025	10:00-16:00
197198, г.Санкт-Петербург, Кронверкский проспект, дом 63/31, литера А	21.02.2025	10:00-16:00
г.Санкт-Петербург, Кронверкский проспект, дом 71/46, литера А	21.02.2025	10:00-16:00
г.Санкт-Петербург, Кронверкский проспект, дом 65, литера А	21.02.2025	10:00-16:00
197198, г.Санкт-Петербург, Кронверкский проспект, дом 73/39, литера А	24.02.2025	10:00-20:00
197198, г.Санкт-Петербург, улица Маркина, дом 10, литера А	24.02.2025	10:00-20:00
197198, г.Санкт-Петербург, улица Маркина, дом 6, литера А	24.02.2025	10:00-20:00
г.Санкт-Петербург, улица Воскова, дом 7/18, литера А	24.02.2025	10:00-20:00
г.Санкт-Петербург, улица Маркина, дом 14-16, литера А	24.02.2025	10:00-20:00

Просим рассмотреть вышеуказанный график и в течение 7 календарных дней с момента получения настоящего уведомления, согласовать предоставленный график, либо сообщить иную удобную дату (даты) и время для повторного оказания услуг/выполнения работ по проведению ТО ВДГО/ТО ВКГО в рамках Договора.

Для целей оказания услуг по ТО ВДГО/ТО ВКГО просим Вас обеспечить предоставление допуска к помещению, в котором расположено внутридомовое/внутриквартирное газовое оборудование.

Также сообщаем, что в случае, если Заказчиком 2 раза и более не будет обеспечен допуск сотрудников Исполнителя в домовладение/помещение в многоквартирном доме для выполнения предусмотренных договором работ по ТО ВДГО/ТО ВКГО, сотрудниками Исполнителя будет составлен Акт об отсутствии допуска к внутридомовому/внутриквартирному газовому оборудованию и о невозможности в связи с этим проведения работ по техническому обслуживанию.

Отказ в предоставлении допуска для проведения работ по ТО ВДГО/ТО ВКГО может являться основанием для приостановления газоснабжения и повлечь иные последствия, предусмотренные законом или договором.

Минимальный перечень работ, предусмотренный при техническом обслуживании и ремонте внутридомового /внутриквартирного газового оборудования:

Визуальная проверка целостности ВДГО и (или) ВКГО и его соответствия нормативным требованиям;

Визуальная проверка наличия свободного доступа к ВДГО и (или) ВКГО;

Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопроводов;

Визуальная проверка наличия и целостности футляров, в том числе их уплотнений, в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции МКД и домовладений;

Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности;

Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если это предусмотрено документацией изготовителя), установленных на газопроводах;

Разборка и смазка кранов бытового газоиспользующего оборудования (если это предусмотрено документацией изготовителя);

Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка (предохранительная арматура, системы контроля загазованности);

Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистка горелок от загрязнений;

Проверка наличия тяги в дымовых (при наличии) и вентиляционных каналах помещений с установленным ВДГО и (или) ВКГО, состояния соединительных труб с дымовым каналом (при наличии);

Выявление неисправностей бытового газоиспользующего оборудования и определение возможности его дальнейшей эксплуатации;

Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе (при наличии);